

平成28年度いすみクリーンセンターの排ガス中ダイオキシン類・ばい煙・水銀測定結果

排ガス中ダイオキシン類測定結果

排ガス採取位置	触媒反応塔出口	排出基準値
排ガス採取年月日	H28.12.18	
報告日	H29.1.17	
ダイオキシン類濃度結果 [ng-TEQ/m ³ N]	0.40	5

※ダイオキシン類対策特別処置法に基づく

ばい煙・水銀測定結果

排ガス採取位置		集合煙突(1・2号)		排出基準値
排ガス採取年月日		H28.8.16	H29.2.2	
報告日		H28.9.12	H29.2.22	
結 果	ばいじん [g/m ³ N]	0.009	0.008	0.15
	硫黄酸化物 [m ³ N/h]	0.49	0.42	92.7
	窒素酸化物 [PPm]	62	130	250
	塩化水素 [mg/m ³ N]	420	230	700
	全水銀 [ug/m ³]			
	ガス状水銀濃度 [mg/m ³ N]	0.005	0.011	
	粒子状水銀濃度 [ug/m ³ N]	0.008未満	0.008未満	

※ばいじん・塩化水素・窒素酸化物は酸素12%換算値で硫黄酸化物は排出量