

平成29年度いすみクリーンセンターの排ガス中ダイオキシン類・ばい煙・水銀測定結果

排ガス中ダイオキシン類測定結果

排ガス採取位置	触媒反応塔出口	排出基準値
排ガス採取年月日	H29.12.12	
報告日	H30.1.26	
ダイオキシン類濃度結果 [ ng-TEQ/m <sup>3</sup> N ]	0.43	5

※ダイオキシン類対策特別処置法に基づく

ばい煙・水銀測定結果

排ガス採取位置		集合煙突(1・2号)		排出基準値
排ガス採取年月日		H29.8.8	H30.2.15	
報告日		H29.9.4	H30.3.12	
結 果	ばいじん [g/m <sup>3</sup> N]	0.003	0.002	0.15
	硫黄酸化物 [m <sup>3</sup> N/h]	0.44	0.39	92.7
	窒素酸化物 [PPm]	78	79	250
	塩化水素 [mg/m <sup>3</sup> N]	62	250	700
	全水銀 [ug/m <sup>3</sup> ]	7未満	3.7	50
	ガス状水銀濃度 [ug/m <sup>3</sup> ]	7未満	3.7	
	粒子状水銀濃度 [ug/m <sup>3</sup> ]	0.0011未満	0.03未満	

※ばいじん・塩化水素・窒素酸化物・水銀は酸素12%換算値で硫黄酸化物は排出量